POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W ŻAGANIU

68-100 Żagań ul. Szprotawska 45a
tel. (068) 4776600 , fax (068)4776600

e-mail: pssezagan@wsse.gorzow.pl
NIP: 924-16-37-703

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻAGANIU

NS -HK.903.51.2020

D E C Y Z J A nr NS : HK / 83 / 553 / 2020

z dnia 30 kwietnia 2020r

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tjDz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn. zm), art. 104 i 108 oraz 155 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tjDz. U. z 2020 r., poz. 256), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 1, § 4 ust. 1 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4, 6, 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tjDz.U.z 2019 r., poz. 1437) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu po rozpatrzeniu (data wpływu - 30.04.2020r) wyników badania wody Sprawozdanie z badań NR OL-LMiP-417/418/2020 z dnia 30.04.2020r.

STWIERDZA:

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi produkowanej z wodociągu publicznego w Gościeszowicach gm. Niegosławice zaopatrującego miejscowości : Gościeszowice, Krzywczyce, Międzylesie, Mycielin, Niegosławice, Przecław, Rudziny, Sucha Dolna gm. Niegosławice, Długie gm. Szprotawa

i

NAKAZUJE:

1. Doprowadzić do obowiązujących parametrów wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi produkowaną przez wodociąg publiczny w Gościeszowicach gm. Niegosławice zgodnie z wymaganiami określonymi w części C załącznika nr 1 Tabela nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2294).
2. Poinformować odbiorców o warunkowej przydatności wody do spożycia pod względem bakteriologicznym.
3. W przypadku stałego chlorowania wody podawanej do sieci wodociągowej chlorem lub jego związkami, należy monitorować poziom chloru wolnego i utrzymywać jego stężenie do wartości nieprzekraczalnej 0,3 mg/l.
4. Poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu o działaniach naprawczych (**termin i zakres ich realizacji**) oraz przedstawić wyniki badania wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej.

Obowiązki wymienione w punktach 1 - 3 należy wykonać w terminie **natychmiastowym.**

UZASADNIENIE

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych w dniu 28.04.2020 r. w ramach nadzoru sanitarnego w zakresie bakteriologicznym z wodociągu publicznego w Gościeszowicach gm. Niegosławice wykazały, że jakość wody zawarta w części C załącznika nr 1, Tabela nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2294) nie odpowiada wymaganiom z uwagi na obecność : bakterii grupy coli w ilości **3 j.t.k.** - woda podawana do sieci SUW Gościeszowice gm. Niegosławice, bakterii grupy coli w **ilości 4 j.t.k** - sieć u odbiorcy wody Urząd Gminy Niegosławice 55 (wartość parametryczna - 0 j.t.k. w 100 ml wody), wykazanych w Sprawozdaniu z badań NR OL-LMiP-417/418/2020 z dnia 30.04.2020r., nr próbki OL-417, OL-418 wykonanym przez Oddział Laboratoryjny Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii PSSE ul. Jasna 10 w Zielonej Górze.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tjDz.U.z 2019 r., poz. 1437), przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Bakterie grupy coli uznane są za odpowiedni wskaźnik mikrobiologiczny do oceny jakości wody do spożycia przez ludzi i nie powinny występować w wodzie dostarczanej odbiorcom.
Stwierdzenie ich obecności w punktach poboru - SUW Gościeszowice gm. Niegosławice, w sieci u odbiorcy wody - Urząd Gminy w Niegosławicach nr 55 może sugerować zanieczyszczenie wody w całej sieci wodociągowej. Spożywanie wody zanieczyszczonej bakteriologicznie może być przyczyną wystąpienia zatruć pokarmowych.

W myśl § 21 ust. 1 pkt 3, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,poz. 2294) „Właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza: (…) 3) **warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w ust. 2-4".**

Zgodnie z § 21 ust. 4 ww. rozporządzenia „warunkową przydatność wody do spożycia, o której mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej < 10 jtk (NPL)/100 ml dla parametru bakterie grupy coli, badań jakości wody wykluczających obecność w badanej próbce parametru Escherichia coli i enterokoki oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych".

Niniejszej decyzji PPIS w Żaganiu nadaje, na podstawie art. 108 § 1 Kpa, rygor natychmiastowej wykonalności, ponieważ jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego.

Ze względu na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu odstąpił od obowiązku zawartego w art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego (tjDz. U. z 2020 r., poz. 256).

Stosownie do § 21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), PPIS w Żaganiu informuje **Wójta Gminy Niegosławice i Burmistrza Miasta Szprotawa** o warunkowej jakości wody do spożycia przez ludzi oraz wydanych zaleceniach.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu, zgodnie z § 7 pkt 1 lit. c, ww. rozporządzenia nakazuje wykonać badania jakości wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej, które stanowić będą potwierdzenie efektywności przeprowadzonych działań naprawczych w przedmiotowej sprawie i przedłożyć je do wiadomości.

W związku z powyższym oraz w nawiązaniu do art. 155 kpa, który stanowi, że decyzja ostateczna na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 kpa od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 kpa wnosi się do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

W myśl art. 127a § 1 i 2 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia prawa odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią za stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Wniesienie odwołania zgodnie z art. 130 § 2 KPA wstrzymuje wykonanie decyzji.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY ŻAGANIU

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Żaganiu
z up.
mgr inż. Dorota Prusaczyk
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

Otrzymuje do wykonania:
Samorządowy Zakład Komunalny w Niegosławicach
67-320 Niegosławice

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Niegosławice
   67-320 Niegosławice
2. Burmistrz Miasta Szprotawa
   67-300 Szprotawa, ul. Rynek 45
3. Starostwo Powiatowe - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Żaganiu
   ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań
4. HŻŻiPU w/m.
5. EP w/m.
6. A-a HK w/m