

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŻAGANIU



68-100 Żagań, ul. Szprotawska 45a
tel. (68) 477-66-00, fax (68) 477-66-00
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezagan/
e-mail: pssezagan@wsse.gorzow.pl
NIP: 924-16-37-703

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD KOMUNALNY
w Niegosławicach
Wpłynęło dnia: 2020-10-08
L.dz. 662 zał.
Podpis: Ruolla

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻAGANIU

NS-HK.903.110.2020

Żagań, dnia 2 października 2020r.

Samorządowy Zakład Komunalny w Niegosławicach 67-312 Niegosławice

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu na podstawie § 21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w związku art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj Dz. U. z 2019r., poz. 59 z późn.zm) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniu 22.09.2020r w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie monitoringu kontrolnego parametry grupy A z wodociągu publicznego w Starej Jabłonie zaopatrującego w wodę miejscowości: Stara Jabłona, Nowa Jabłona, Zimna Brzeźnica, Bukowica, Nowa Bukowica, Nowy Dwór, Wilczyce gm. Niegosławice administrowanego przez Samorządowy Zakład Komunalny w Niegosławicach.

- sprawozdanie z badań Nr 058/2020-24, Nr 058/2020-24a z dnia 28.09.2020r., nr próbki wody 2059/2020 pobranej z kurka czerpalnego ujęcie wody studnia głębinowa nr 1 w Starej Jabłonie gm. Niegosławice,
- sprawozdanie z badań Nr 058/2020-25, Nr 058/2020-25a z dnia 28.09.2020r., nr próbki wody 2060/2020 pobranej z kurka czerpalnego w budynku Piekarni w Zimnej Brzeźnicy gm. Niegosławice.

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Strona 1 z 2

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

UZASADNIENIE

Analiza próbek wody pobranych do badania w dniu 22.09.2020r w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie monitoringu kontrolnego parametry grupy A przez laboratorium EKOSYSTEMY – JT TETERYCZ JERZY, 65-364 Zielona Góra ul. Kożuchowska 10e wykazała, że jakość wody w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.2294).

Ocenę jakości wody z w/w urządzenia i instalacji wodociągowych dostarczających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu wydał celem poinformowania konsumentów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żaganiu
Jacek Stepien

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Niegosławice
67-312 Niegosławice
2. A/a HK w/m